BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUAS PLUVIAIS
H.Man.-13 m.c.a.
VAZÃO- 25 L/min.
BOMBA SUBMERSÍVEL

RAMPA SOBE P/ 1º SUB SOLO
C = 1450 i = 20%

BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUAS SERVIDAS
H.Man.-15 m.c.a.
VAZÃO - 25 L/min
BOMBA SUBMERSÍVEL

CX D'ÁGUA
VOL = 22961 L
SUCÇÃO F°G° Ø3"
LIMPEZA PVC Ø32
ALIMENTAÇÃO DA RUA
EXTRAVAZÃO PVC Ø32

PREVISÃO P/ ESPELHO VAZADO

POÇO DE RECALQUE DE ÁGUAS PLUVIAIS
L.0,9 x 0,45 x 1,10m.
Ø 200

POÇO DE RECALQUE PARA ESGOTO- L.1,0 x 0,45 x 1,10 m.

RAMPA DESCE P/ 1º SUB SOLO
C = 1450 i = 20%

BOMBA DE RECALQUE
VAZÃO 8,10 L/seg
H.Man. 70,00 m.c.a.
Pot 10 CV

CX D'ÁGUA
VOL = 22961 L

PROJ. DESCE DA RAMPA DO 1º SUB SOLO

RECALQUE DE A. PLUVIAIS

RECALQUE DE A. SERVIDAS

ALIMENTAÇÃO DA RUA

BAT EMERG

ELEV SERVIÇO

ELEV SOCIAL

DEPOSITO DE LIXO

PROJ. ESGOTO V.P.

PROJ. ÁGUA V.P.

PROJ. GÁS

PROJ. ESGOTO V.P.

OBS:
- AS DECLIVIDADES DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO E DE ÁGUAS PLUVIAIS DO 2º SUB-SOLO FORAM CONSIDERADAS SENDO DE 1%
TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ DE PVCR, EXCETO ONDE INDICADO

CORTE C-C

ALÇAPÃO

Fls. 37 - 6 Proc.
MATRÍCULA
Nº 111
BARUEL DE MORAES
Rua 512.287 - Ad. 87

Eng.º FLÁVIO MOURA
CREA 49.517

Eng.º Civil - CREA 30.990 D
10 OUT 1990

OBS: VER LEGENDA NA FL. H-07/14

H-01/14

Des: Reginaldo M.

APF ENGENHARIA LTDA.
eletricidade hidraulica mecânica
RUA PEDRO DE TOLEDO, 1.184 - SP - Tel. 549-0911

proj.			
Carlos	Maio/89	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	PH-622

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

WASSERMAN

CONSTRUTORA WASSERMAN LTDA
Rua Dr. Diogo de Faria, 1036 — Fone: 572-7575

Nº 01

OBRA: ED. TOCANTINS
LOCAL: CLÓVIS DE OLIVEIRA, 333

DATA: 11.11.88
ESC.: 1:50
DES: DEISE

PLANO: EXECUÇÃO - 2º SUB-SOLO