



São Paulo, 23 de setembro de 2020.

Prezado(a) Condômino(a)

REF: VERBA – ENCLAUSURAR O GRUPO GERADOR - AVCB

Conforme informado na última Assembléia dando continuidade ao processo de obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB exigência da Lei para verificar as condições do edifício quanto aos serviços de prevenção de combate a incêndio, esclarecemos:

Foi realizada a vistoria pelo Corpo de Bombeiros e foram exigidos os seguintes serviços:

1. Retirada das lixeiras dos andares;
2. Complementar até a parede o corrimão no início e no fim;
3. Enclausuramento do Gerador para resistir ao fogo por pelo menos duas horas;
4. Nova Sinalização de Emergência por placas fotoluminescentes.

Quando ao enclausuramento do Gerador foram coletados os orçamentos e após análise foi aprovado o da empresa AMR2 Engenharia e Segurança Contra Incêndio Ltda., indicada por uma condômina, no valor de R\$ 8.300,00 para pagamento em 03(três) parcelas mensais, iguais e consecutivas a partir de agosto de 2020.

Não temos verba para esta situação e para pagamento está sendo efetuada a arrecadação correspondente, juntamente com a taxa condominial dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020.

Para atender ao item 1(um) solicitamos a imediata retirada das lixeiras dos andares sendo que cada condômino deverá levar o lixo ao subsolo.

Quanto aos demais itens, informaremos oportunamente.

Contando com a compreensão e colaboração de todos, antecipadamente,

Agradecemos

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SUNSET GARDEN
Dr. Cleber Roberto Bianchini - Síndico