



RELATORIO DE VISTORIA

CONDOMÍNIO: Edifício Maison Verte

Endereço: Rua Aragóys, 676

Zelador: Cicero Batista dos Santos

Data: 08/08

2014

Chegada: 12:10

horas

Saída: 13:20

horas

1- ÁREAS (Conserv./limpeza)	COD.	5- ELEVADORES	COD.	10- SINAL P/ TELEVISÃO	COD.	15- ADMINISTRATIVOS	COD.
Apartamento Zeladoria	OK	Acolchoado	OK	Antena Convencional	NT	Arquivo Prestação Contas	OK
Área do Térreo - Externa	OK	Botoeiras/Painel/Andares	OK	Antena Parabólica	NT	Bloco Anotações Portaria	NT
- Calçada	OK	Cabine/Corrimão/Teto	OK	A Cabo (rede)	OK	Cartões de Visita	NT
Churrasqueira	NT	Espelho	OK			Controle Consumo de Água	OK
Coertura-Telhado/Lage	OK	Iluminação	OK	11-ABASTECIMENTO GÁS		Controle de Ocupação	OK
Entrada de Serviço	OK	Inter-Comunicador	OK	Centro de Medição	OK	Crachá Serviços	NT
Entrada Social	OK	Piso	OK	Medidores	OK	Ficha Controle Estoque	OK
Escadarias	OK	Casa de Maquinas	OK	Rede de Distribuição	OK	Ficha Reg. de Empregadas	OK
Fachada	OK	Maquinas dos Elevadores	OK			Cronograma Inspeção Zel.	OK
Guarita	OK	Placa PMSP	OK	12-LIXO (RECOLHIMENTO)		Livro Sug/Recla/Ocorrência	OK
Hall andares - Serviço	OK	Placa Adm.	OK	Container/Lixeira	OK	Placa Padrão Aluga/Vende	NT
Hall andares - Social	OK	Placa Emp. Manutenção	OK	Reciclagem	OK	Plantas da Construção	OK
Hall de Entrada	OK	Tapetes	OK			Quadro de Aviso/Mural	OK
Heliponto (topo do edifício)	NT			13-SEGURANÇA INCÊNDIO		Regulamento Interno	OK
Jardim	OK	6- EQUIPAMENTOS		Alarme Incêndio	NT	Requisição Salão de Festas	OK
Quadra Poliesportiva	NT	Brinquedos Play-Ground	NT	AVCB - Bombeiros	OK	Manual/Pasta do Zelador	NT
Salão de Festas	OK	Equipamento de Ginástica	NT	Bomba de Incêndio	OK	Relação de Fornecedores	OK
Salão de Ginástica	NT	Equipamento de Sauna	NT	Brigada de Incêndio	OK	Rel. Moradores Portaria	OK
Salão de Jogos	NT	Equipamento de Jogos	NT	Corrimão Escadaria	OK		
Salão de Recreação	NT	Interfone - Central	OK	Hidrantes - Caixa	OK	16- FUNCIONÁRIOS	
Sauna (área)	NT	Luz Piloto	OK	Sinalização - Segurança	OK	Estojo - Primeiros Socorros	OK
Vestiário/Copa Funcionários	OK	Para-Raios	OK	Iluminação Emergência	OK	Controle de Ponto Func.	OK
WC Funcionários	OK	Portas de Vidros	OK	Mangueiras/Bicos/Chave	OK	Crachá Funcional	OK
		Vidros	OK	Portas Corta-Fogo	OK	Desempenho das Funções	OK
2- GARAGEM				Pressurização Escada	NT	EPI - Equip. Prot. Indiv - Faxin.	OK
Demarcação/Pintura Box	OK	7- UTENSÍLIOS		Sensor de Fumaça	NT	Livro Inspeção do Trabalho	NT
Depósitos	OK	Carrinho de Compra	OK	Sinalização Equipamentos	OK	Quadro/ Escala de Folga	OK
Espelho Convexo	OK	Cesto de Lixo (áreas/and)	OK			Relógio de Ponto	NT
Sinalizador E/S Veículos	OK	Cinzeiro p/ Andares	NT	14- SEG. PATRIMONIAL		Alerta Vigia	OK
Infiltração/Vazamento	NT	Guarda Chuva - Portaria	OK	Circuito Fechado TV		Uniformes	OK
Rampa	OK	Tapete Entrada Serviço	OK	Alarme Segurança	OK		
Quadro de Aviso/Mural	OK	Tapete Entrada Social	OK	Cerca Periférica	OK	17- OUTROS	
Pintura/Parede	OK			Controle Acesso Garagem		Obras em andamento	NT
Piso	OK	8- REDE ELÉTRICA		Livro Controle de Portaria	OK		
Placas Indicativas	OK	Centro de Medição	OK	Crachá - Prest Serviço	NT		
Porta Automática	NT	Gerador	OK	Curso Seg/Funcionários	OK	18- APTOS. P/ ALUGAR	
Protetor Colunas/paredes	OK	Minuteiras	OK	Fechadura Eletromagnética	OK	Nº	
Tubulação	OK	Sensor de Iluminação	NT	Gradil	OK		
3- PISCINA				Gravação - Segurança			
Água	NT	9- REDE HIDRÁULICA		Monitoramento	OK	19- APTOS. P/ VENDER	
Aquecedor	NT	Bamilete	OK	Muros	OK	Nº	
Bomba/Quadro/Filtro	NT	Bomba Recalque	OK	Passa Volume	OK		
Deck	NT	Caixa d'água Inferior	OK	Porteiro Eletrônico	OK	LEGENDA	COD.
		Caixa d'água Superior	OK	Portões Foto Célula	NT	Está em ordem	OK
4-MANUT. OBRIGATÓRIA	VCTO:	Quadro/Quarto Bombas	OK	Portões Automáticos	OK	Não tem	NT
Desinsetização	08/14	Filtro de Água (coletivo)	NT	Quadro/Regras Segurança	NT	Desatualizado	D
Limpeza Caixa D'Água	08/14	Vazamento (Prum. Ramal)	NT	Quadro/Telefones úteis	OK	Obs no verso (1,2,3..)	1
Med. Ohmica Para-Raios		Válvula de Retenção	OK	Ronda Externa Segurança	NT		
Recarga de Extintores	04/15	Válvula de Balanceamento	NT				
Testes Hidrostáticos	04/16						

Objetivo: Verificação quanto a conservação e limpeza das áreas comuns, funcionamento dos equipamentos e dos sistemas administrativos

Nos itens que necessitar de fotos, acrescentar a letra "F" no nº do código

SR.(A) SÍNDICO(A)

1 - Favor devolver esta vistoria ao Depto. de Condomínios da Administradora com as anotações das providências a serem adotadas com objetivo a solução dos assuntos.

2 - As providências a serem adotadas através da Administradora dependem de Vossa autorização

[illegible]

DEPTO. MANUTENÇÃO - 09/2006