



RELATORIO DE VISTORIA

CONDOMÍNIO: *Edifício Parc de Lage*Endereço: *N. Jacutinga, 225*Zelador: *Irenarco Rodrigues de Oliveira*Data: *08/09/2014* Chegada: *09:15* horas Saída: *11:00* horas

1 - ÁREAS (conserv./limpeza)	COD.	5 - ELEVADORES	COD.	10 - SINAL P/ TELEVISÃO	COD.	15 - ADMINISTRATIVOS	COD.
Apartamento Zeladoria	<i>OK</i>	Acolchoado	<i>OK</i>	Antena Convencional	<i>NT</i>	Arquivo Prestação Contas	<i>OK</i>
Área do Térreo - Externa	<i>OK</i>	Botoeiras/Painel/Andares	<i>OK</i>	Antena Parabólica	<i>NT</i>	Bloco Anotações Portaria	<i>NT</i>
Calçada	<i>OK</i>	Cabine/Corrimão/Teto	<i>OK</i>	A Cabo (rede)	<i>OK</i>	Cartões de Visita	<i>NT</i>
Churrasqueira	<i>NT</i>	Espelho	<i>OK</i>			Controle Consumo de Água	<i>NT</i>
Cobertura-Telhado/Lage	<i>OK</i>	Iluminação	<i>OK</i>	11-ABASTECIMENTO GÁS		Controle de Ocupação	<i>OK</i>
Entrada de Serviço	<i>OK</i>	Inter-Comunicador	<i>OK</i>	Centro de Medição	<i>OK</i>	Crachá Serviços	<i>NT</i>
Entrada Social	<i>OK</i>	Piso	<i>OK</i>	Medidores	<i>OK</i>	Ficha Controle-Estoque	<i>OK</i>
Escadarias	<i>OK</i>	Casa de Maquinas	<i>OK</i>	Rede de Distribuição	<i>OK</i>	Ficha Reg. de Empregadas	<i>OK</i>
Fachada	<i>OK</i>	Maquinas dos Elevadores	<i>OK</i>			Cronograma Inspeção Zel.	<i>OK</i>
Guarita	<i>OK</i>	Placa PMSP	<i>OK</i>	12-LIXO (RECOLHIMENTO)		Livro Sug/Recl/Ocorrência	<i>OK</i>
Hall andares - Serviço	<i>OK</i>	Placa Adm.	<i>OK</i>	Container/Lixeira	<i>OK</i>	Placa Padrão Aluga/Vende	<i>NT</i>
Hall andares - Social	<i>OK</i>	Placa Emp. Manutenção	<i>OK</i>	Reciclagem	<i>OK</i>	Plantas da Construção	<i>OK</i>
Hall de Entrada	<i>OK</i>	Tapetes	<i>OK</i>			Quadro de Aviso/Mural	<i>OK</i>
Heliponto (topo do edifício)	<i>NT</i>			13-SEGURANÇA INCÊNDIO		Regulamento Interno	<i>OK</i>
Jardim	<i>OK</i>	6 - EQUIPAMENTOS		Alarme Incêndio	<i>NT</i>	Requisição Salão de Festas	<i>OK</i>
Quadra Poliesportiva	<i>NT</i>	Brinquedos Play-Ground	<i>OK</i>	AVCB - Bombeiros	<i>OK</i>	Manual/Pasta do Zelador	<i>NT</i>
Salão de Festas	<i>OK</i>	Equipamento de Ginástica	<i>OK</i>	Bomba de Incêndio	<i>OK</i>	Relação de Fornecedores	<i>OK</i>
Salão de Ginástica	<i>OK</i>	Equipamento de Sauna	<i>OK</i>	Brigada de Incêndio	<i>OK</i>	Rel. Moradores Portaria	<i>OK</i>
Salão de Jogos	<i>NT</i>	Equipamento de Jogos	<i>NT</i>	Corrimão Escadaria	<i>OK</i>		
Salão de Recreação	<i>NT</i>	Interfone - Central	<i>OK</i>	Hidrantes - Caixa	<i>OK</i>	16 - FUNCIONÁRIOS	
Sauna (área)	<i>OK</i>	Luz Piloto	<i>OK</i>	Sinalização - Segurança	<i>OK</i>	Estojo - Primeiros Socorros	<i>OK</i>
Vestiário/Copa Funcionários	<i>OK</i>	Para-Raios	<i>OK</i>	Iluminação Emergência	<i>NT</i>	Controle de Ponto Func.	<i>OK</i>
WC Funcionários	<i>OK</i>	Portas de Vidros	<i>OK</i>	Mangueiras/Bicos/Chave	<i>OK</i>	Crachá Funcional	<i>OK</i>
		Vidros	<i>OK</i>	Portas Corta-Fogo	<i>OK</i>	Desempenho das Funções	<i>OK</i>
2 - GARAGEM				Pressurização Escada	<i>OK</i>	EPI - Equip. Prot. Indiv. Faxin.	<i>OK</i>
Demarcação/Pintura Box	<i>OK</i>	7 - UTENSÍLIOS		Sensor de Fumaça	<i>OK</i>	Livro Inspeção do Trabalho	<i>NT</i>
Depósitos	<i>NT</i>	Carrinho de Compra	<i>OK</i>	Sinalização Equipamentos	<i>OK</i>	Quadro/ Escala de Folga	<i>OK</i>
Espelho Convexo	<i>OK</i>	Cesto de Lixo (áreas/and)	<i>OK</i>			Relógio de Ponto	<i>NT</i>
Sinalizador E/S Veículos	<i>OK</i>	Cinzeiro p/ Andares	<i>NT</i>	14 - SEG. PATRIMONIAL		Alerta Vigia	<i>OK</i>
Infiltração/Vazamento	<i>OK</i>	Guarda Chuva - Portaria	<i>OK</i>	Circuito Fechado TV	<i>OK</i>	Uniformes	<i>OK</i>
Rampa	<i>OK</i>	Tapete Entrada Serviço	<i>OK</i>	Alarme Segurança	<i>OK</i>		
Quadro de Aviso/Mural	<i>OK</i>	Tapete Entrada Social	<i>OK</i>	Cerca Periférica	<i>OK</i>	17 - OUTROS	
Pintura/Parede	<i>OK</i>			Controle Acesso Garagem	<i>OK</i>	Obras em andamento	<i>NT</i>
Piso	<i>OK</i>	8 - REDE ELÉTRICA		Livro Controle de Portaria	<i>OK</i>		
Placas Indicativas	<i>NT</i>	Centro de Medição	<i>OK</i>	Crachá - Prest. Serviço	<i>NT</i>		
Porta Automática	<i>OK</i>	Gerador	<i>OK</i>	Curso Seg/Funcionários	<i>OK</i>	18 - APTOS. P/ ALUGAR	
Protetor Colunas/paredes	<i>OK</i>	Minuteiras	<i>OK</i>	Fechadura Eletromagnética	<i>OK</i>	Nº 11	
Tubulação	<i>OK</i>	Sensor de Iluminação	<i>OK</i>	Gradil	<i>OK</i>		
3 - PISCINA				Gravação - Segurança	<i>OK</i>		
Água	<i>OK</i>	9 - REDE HIDRÁULICA		Monitoramento	<i>OK</i>	19 - APTOS. P/ VENDER	
Aquecedor	<i>NT</i>	Bamilete	<i>OK</i>	Muros	<i>OK</i>	Nº NT	
Bomba/Quadro/Filtro	<i>OK</i>	Bomba Recalque	<i>OK</i>	Passa Volume	<i>OK</i>		
Deck	<i>OK</i>	Caixa d'água Inferior	<i>OK</i>	Porteiro Eletrônico	<i>OK</i>	LEGENDA	COD.
		Caixa d'água Superior	<i>OK</i>	Portões Foto Célula	<i>OK</i>	Está em ordem	OK
4 - MANUT. OBRIGATÓRIA	VCTO:	Quadro/Quarto Bombas	<i>OK</i>	Portões Automáticos	<i>OK</i>	Não tem	NT
Desinsetização	<i>venz</i>	Filtro de Água (coletivo)	<i>NT</i>	Quadro/Regras Segurança	<i>OK</i>	Desatualizado	D
Limpeza Caixa D'Água	<i>11</i>	Vazamento (Prum. Ramal)	<i>NT</i>	Quadro/Telefones úteis	<i>OK</i>	Obs no verso (1,2,3...)	1
Med. Ohmica Para-Raios	<i>2014</i>	Válvula de Retenção	<i>OK</i>	Ronda Externa Segurança	<i>NT</i>		
Recarga de Extintores	<i>03/15</i>	Válvula de Balanceamento	<i>OK</i>				
Testes Hidrostáticos	<i>03/15</i>						

Objetivo: Verificação quanto a conservação e limpeza das áreas comuns, funcionamento dos equipamentos e dos sistemas administrativos

Nos itens que necessitar de fotos, acrescentar a letra "F" no nº do código

SR.(A) SÍNDICO(A)

1 - Favor devolver esta vistoria ao Depto. de Condomínios da Administradora com as anotações das providências a serem adotadas com objetivo a solução dos assuntos.

2 - As providências a serem adotadas através da Administradora dependem de Vossa autorização

CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
01-01	Fachada revestimento soltando altura 12º andar, 13º andar e 14º andar na cor branca.
03-01	Piscina azulejo rejunte ruim, borda c/ azulejo quebrado.
04-01	CAIXA d' AGUA programada p/ 12/09 limpeza e desinfecção.

FISCAL

ZELADOR

DEPTO.CONDOMÍNIOS