

203



RELATÓRIO DE VISTORIA

CONDOMÍNIO:

Endereço:

Zelador

Data

Chegada:

horas

Saída:

horas

1 - ÁREAS (Conserv./limpeza)	COD.	5 - ELEVADORES	COD.	10 - SINAL P/ TELEVISÃO	COD.	15 - ADMINISTRATIVOS	COD.
Apartamento Zeladoria	OK	Acolchoado	OK	Antena Convencional	NT	Arquivo Prestação Contas	OK
Área do Térreo - Externa	OK	Botoeiras/Painel/Andares	OK	A Cabo (rede)	OK	Controle Consumo de Água	NT
Calçada	OK	Cabine/Corrimão/Teto	OK			Controle de Ocupação	OK
Churrasqueira	OK	Espelho	OK			Cronograma Inspeção Zel.	OK
Cobertura-Telhado/Lage	OK	Iluminação	OK	11-ABASTECIMENTO GÁS		Livro Sug/Recl/Ocorrência	OK
Entrada de Serviço	OK	Inter-Comunicador	OK	Centro de Medição	OK	Plantas da Construção	OK
Entrada Social	OK	Piso	OK	Medidores	OK	Quadro de Aviso/Mural	OK
Escadarias	OK	Casa de Maquinas	OK	Rede de Distribuição	OK	Regulamento Interno	OK
Fachada	OK	Maquinas dos Elevadores	OK			Requisição Salão de Festas	OK
Guarita	OK	Placa PMSP	OK	12-LIXO (RECOLHIMENTO)		Relação de Fornecedores	NT
Hall andares - Serviço	OK	Placa Adm.	OK	Container/Lixeira	OK	Rel. Moradores Portaria	OK
Hall andares - Social	OK	Placa Emp. Manutenção	OK	Reciclagem	OK		
Hall de Entrada	OK	Tapetes	OK				
Jardim	OK			13-SEGURANÇA INCÊNDIO			
Quadra Poliesportiva	OK	6 - EQUIPAMENTOS		Alarme Incêndio	OK	16 - FUNCIONÁRIOS	
Salão de Festas	OK	Brinquedos Play-Ground	OK	AVCB	NT	Estojo - Primeiros Socorros	OK
Salão de Ginástica	OK	Equipamento de Ginástica	OK	Bomba de Incêndio	OK	Controle de Ponto Func.	OK
Salão de Jogos	OK	Equipamento de Sauna	OK	Brigada de Incêndio	OK	Crachá Funcional	OK
Salão de Recreação	OK	Equipamento de Jogos	OK	Corrimão Escadaria	OK	Desempenho das Funções	OK
Sauna (área)	OK	Interfone - Central	OK	Hidrantes - Caixa	OK	EPI - Equip.Prot.Indiv- Faxin.	OK
Copa Funcionários	NT	Luz Piloto	OK	Sinalização - Segurança	OK	Quadro/ Escala de Folga	OK
Vestibulo/WC Funcionários	OK	Para-Raios	OK	Iluminação Emergência	NT	Relógio de Ponto	NT
		Portas de Vidros	NT	Mangueiras/Bicos/Chave	OK	Alerta Vigia	OK
2 - GARAGEM		Vidros	OK	Portas Corta-Fogo	OK	Uniformes	OK
Demarcação/Pintura Box	OK			Pressurização Escada	OK		
Depósitos	NT	7 - UTENSILIOS		Sensor de Fumaça	OK		
Espelho Convexo	OK	Carrinho de Compra	OK	Sinalização Equipamentos	OK		
Sinalizador E/S Veículos	OK	Cesto de Lixo (áreas/and)	OK			17 - OUTROS	
Infiltração/Vazamento	NT	Guarda Chuva - Portaria	NT	14 - SEG. PATRIMONIAL			
Rampa	OK	Tapete Entrada Serviço	OK	Circuito Fechado TV	OK		
Pintura/Parede	OK	Tapete Entrada Social	OK	Alarme Segurança	OK		
Piso	OK			Cerca Periférica	OK		
Porta Automática	OK	8 - REDE ELETRICA		Controle Acesso Garagem	OK	18 - APTOS. P/ ALUGAR	
Protetor Colunas/paredes	OK	Centro de Medição	OK	Livro Controle de Portaria	OK	Nº NT	
Tubulação	OK	Gerador	OK	Fechadura Eletromagnetica	OK		
		Minuteiras	NT	Gradil	OK		
		Sensor de Iluminação	OK	Gravação - Segurança	OK		
3 - PISCINA				Monitoramento	OK	19 - APTOS. P/ VENDER	
Água	OK	9 - REDE HIDRÁULICA		Muros	OK	Nº NT	
Aquecedor	OK	Barrilete	OK	Passa Volume	OK		
Bomba/Quadro/Filtro	OK	Bomba Recalque	OK	Porteiro Eletrônico	OK		
Deck	OK	Caixa d'água Inferior	OK	Portões Foto Célula	OK		
		Caixa d'água Superior	OK	Portões Automáticos	OK		
4-MANUT. OBRIGATÓRIA	VCTO.	Quadro/Quarto Bombas	OK	Quadro/Regras Segurança	OK	LEGENDA	COD.
Desinsetização	R/16	Vazamento (Prum.Ramal)	NT	Quadro/Telefones úteis	OK	Está em ordem	OK
Limpeza Caixa D'Água	R/16	Válvula de Retenção	OK			Não tem	NT
Med.Ohmica Para-Raios	2017	Válvula de Balanceamento	OK			Desatualizado	D
Recarga de Extintores	01					Obs no verso (1,2,3..)	1
Testes Hidrostáticos							

Objetivo: Verificação quanto a conservação e limpeza das áreas comuns, funcionamento dos equipamentos e dos sistemas administrativos

Nos itens que necessitar de fotos, acrescentar a letra "F" no nº do código

SR.(A) SÍNDICO(A)

1 - Favor devolver esta vistoria ao Depto. de Condomínios da Administradora com as anotações das providências a serem adotadas com objetivo a solução dos assuntos.

2 - As providências a serem adotadas através da Administradora dependem de Vossa autorização

[illegible]

FISCAL

ZELADOR

DEPTO.CONDOMÍNIOS