



RELATÓRIO DE VISTORIA

CONDOMÍNIO:

Endereço:

Zelador

Data

Chegada:

horas

Saída:

horas

1 - ÁREAS (Conserv./limpeza)	COD.	5 - ELEVADORES	COD.	10 - SINAL P/ TELEVISÃO	COD.	15 - ADMINISTRATIVOS	COD.
Apartamento Zeladoria	OK	Acolchoado	OK	Antena Convencional	NT	Arquivo Prestação Contas	OK
Área do Térreo - Externa	01	Botoeiras/Painel/Andares	OK	Antena Parabólica	NT	Bloco Anotações Portaria	OK
Calçada	02	Cabine/Corrimão/Teto	OK	A Cabo (rede)	OK	Cartões de Visita	NT
Churrasqueira	OK	Espelho	OK			Controle Consumo de Água	OK
Cobertura-Telhado/Lage	OK	Iluminação	OK	11-ABASTECIMENTO GÁS		Controle de Ocupação	OK
Entrada de Serviço	OK	Inter-Comunicador	OK	Centro de Medição	OK	Crachá Serviços	OK
Entrada Social	03	Piso	OK	Medidores	OK	Ficha Controle Estoque	NT
Escadarias	OK	Casa de Maquinas	OK	Rede de Distribuição	OK	Ficha Reg. de Empregadas	OK
Fachada	OK	Maquinas dos Elevadores	OK			Cronograma Inspeção Zel.	NT
Guarita	OK	Placa PMSP	OK	12-LIXO (RECOLHIMENTO)		Livro Sug/Recla/Ocorrência	OK
Hall andares - Serviço	04	Placa Adm.	OK	Container/Lixeira	OK	Placa Padrão Aluga/Vende	NT
Hall andares - Social	OK	Placa Emp. Manutenção	OK	Reciclagem	OK	Plantas da Construção	OK
Hall de Entrada	05	Tapetes	OK			Quadro de Aviso/Mural	OK
Heliponto (topo do edifício)	NT			13-SEGURANÇA INCÊNDIO		Regulamento Interno	OK
Jardim	OK	6 - EQUIPAMENTOS		Alarme Incêndio	OK	Requisição Salão de Festas	OK
Quadra Poliesportiva	06	Brinquedos Play-Ground	OK	AVCB - Bombeiros	OK	Manual/Pasta do Zelador	OK
Salão de Festas	OK	Equipamento de Ginástica	OK	Bomba de Incêndio	OK	Relação de Fornecedores	OK
Salão de Ginástica	OK	Equipamento de Sauna	OK	Brigada de Incêndio	OK	Rel. Moradores Portaria	OK
Salão de Jogos	OK	Equipamento de Jogos	OK	Corrimão Escadaria	OK		
Salão de Recreação	05	Interfone - Central	OK	Hidrantes - Caixa	OK	16 - FUNCIONÁRIOS	
Sauna (área)	OK	Luz Piloto	OK	Sinalização - Segurança	OK	Estojo - Primeiros Socorros	NT
Vestiário/Copa Funcionários	OK	Para-Raios	OK	Iluminação Emergência	01	Controle de Ponto Func.	OK
WC Funcionários	OK	Portas de Vidros	OK	Mangueiras/Bicos/Chave	OK	Crachá Funcional	OK
2 - GARAGEM		Vidros	OK	Portas Corta-Fogo	OK	Desempenho das Funções	OK
Demarcação/Pintura Box	OK	7 - UTENSÍLIOS		Pressunção Escada	OK	EPI - Equip Prot. Indiv- Faxin.	OK
Depósitos	NT	Carrinho de Compra	OK	Sensor de Fumaça	OK	Livro Inspeção do Trabalho	NT
Espelho Convexo	OK	Cesto de Lixo (áreas/and)	OK	Sinalização Equipamentos	OK	Quadro/ Escala de Folga	OK
Sinalizador E/S Veículos	OK	Cinzeiro p/ Andares	NT	14 - SEG. PATRIMONIAL		Relógio de Ponto	OK
Infiltração/Vazamento	NT	Guarda Chuva - Portaria	NT	Circuito Fechado TV	01	Alerta Vigia	OK
Rampa	OK	Tapete Entrada Serviço	OK	Alarme Segurança	OK	Uniformes	OK
Quadro de Aviso/Mural	OK	Tapete Entrada Social	OK	Cerca Periférica	OK	17 - OUTROS	
Pintura/Parede	OK			Controle Acesso Garagem	OK	Obras em andamento	
Piso	01	8 - REDE ELÉTRICA		Livro Controle de Portaria	OK		
Placas Indicativas	OK	Centro de Medição	OK	Crachá - Prest Serviço	OK	18 - APTOS. P/ ALUGAR	
Porta Automática	OK	Gerador	OK	Curso Seg/Funcionários	NT	Nº	
Protetor Colunas/paredes	OK	Minuteiras	OK	Fechadura Eletromagnética	OK		
Tubulação	OK	Sensor de Iluminação	OK	Gradil	OK		
3 - PISCINA				Gravação - Segurança	02		
Água	OK	9 - REDE HIDRÁULICA		Monitoramento	OK	19 - APTOS. P/ VENDER	
Aquecedor	OK	Bamlete	OK	Muros	OK	Nº	
Bomba/Quadro/Filtro	05	Bomba Recalque	OK	Passa Volume	OK		
Deck	01	Caixa d'água Inferior	OK	Porteiro Eletrônico	OK	LEGENDA	COD.
Revert.	02	Caixa d'água Superior	OK	Portões Foto Célula	OK	Está em ordem	OK
4-MANUT. OBRIGATORIA	VCTO.	Quadro/Quarto Bombas	OK	Portões Automáticos	OK	Não tem	NT
Desinsetização	06/13	Filtro de Água (coletivo)	NT	Quadro/Regras Segurança	OK	Desatualizado	D
Limpeza Caixa D'Água	06/13	Vazamento (Prum. Ramal)	NT	Quadro/Telefones úteis	OK	Obs no verso (1,2,3...)	1
Med. Ohmica Para-Raios	11/13	Válvula de Retenção	OK	Ronda Externa Segurança	NT		
Recarga de Extintores	04/14	Válvula de Balanceamento	OK				
Testes Hidrostáticos	04/15						

Objetivo: Verificação quanto a conservação e limpeza das áreas comuns, funcionamento dos equipamentos e dos sistemas administrativos

Nos itens que necessitar de fotos, acrescentar a letra "F" no nº do código

SR.(A) SÍNDICO(A)

1 - Favor devolver esta vistoria ao Depto. de Condomínios da Administradora com as anotações das providências a serem adotadas com objetivo a solução dos assuntos.

2 - As providências a serem adotadas através da Administradora dependem de Vossa autorização

CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
1.01	Pua.-Terra-externa; Paredes c/ pintura desgastada.
1.02	Calçada; falta algumas miracemas.
1.03	Churrasqueira; Cobertura estrutura de ferro c/ pontos de ferrugem.
1.04	Entrada Social; Teto c/ pintura descascando.
1.05	Hall And. Surtido 2º/1º/11º e 16º Com armários, bicicletas brinquedos e outros.
1.06	Hall. Entrada Social; Poltronas desgastado.
1.07	Quadra Poliesportiva; Piso com pequenas buracos.
2.01	Piso; Com fendas e pequenas buracos.
3.01	Sick; Algumas pedras estão soltas.
3.02	Piscina: Adulta e Infantil; Com revestimento se soltando em alguns pontos.
13.01	Iluminação de Emergência; Algumas lâmpadas não está acendendo!
14.01	Circuito de TV; Câmera da piscina está com mal contato.
14.02	Gravação de Sequência; Filme mais não gravou.