



RELATÓRIO DE VISTORIA

CONDOMÍNIO: Edifício FlorestaEndereço: Av. Média Barres, 820Zelador: DAMIÃO S. dos SantosData: 30/ MARÇO / 2002Chegada: 11:00

horas

Saída:

horas

1 - ÁREAS (Conserv./limpeza)	COD.	5 - ELEVADORES	COD.	10-SINAL P/ TELEVISÃO	COD.	15 - ADMINISTRATIVOS	COD.
Apartamento zeladoria	OK	Acolchoado	OK	Antena Digital	NT	Arquivo Prestação Contas	OK
Área do Térreo - externa	OK	Botoeiras/Painel/Andares	OK	A Cabo (rede)	OK	Controle de Ocupação	OK
Calçada	OK	Cabine/Corrimão/Teto	OK			Cronograma Inspeção Zel.	OK
Churrasqueira	NT	Espelho	OK			Livro Sug/Recla/Ocorrência	OK
Cobertura-Telhado/Lage	OK	Iluminação	OK	11-ABASTECIMENTO GÁS		Plantas da Construção	NT
Entrada de serviço	NT	Inter-comunicador	OK	Centro de Medição	OK	Quadro de Aviso/Mural	OK
Entrada social	OK	Piso	OK	Medidores	OK	Regulamento Interno	OK
Escadarias	OK	Casa de Maquinas	OK	Rede de Distribuição	OK	Requisição Salão de Festas	NT
Fachada	OK	Maquinas dos Elevadores	OK			Rel. Moradores Portaria	OK
Guarita	NT	Placa PMSP	OK	12-LIXO (RECOLHIMENTO)			
Hall andares - Serviço.	NT	Placa Adm.	OK	Container/Lixeira	OK		
Hall andares - Social	OK	Placa Emp. Manutenção	OK	Reciclagem	OK		
Hall de entrada	OK	Tapetes	OK				
Jardim	OK			13-SEGURANÇA INCÊNDIO		16 - FUNCIONÁRIOS	
Quadra Poliesportiva	NT	6 - EQUIPAMENTOS		Alarme Incêndio	NT	Controle de Ponto Func.	OK
Salão de Festas	NT	Brinquedos Play-Ground	NT	AVCB	NT	Desempenho das Funções	OK
Salão de Ginástica	NT	Equipamento de Ginástica	NT	Bomba de Incêndio	NT	EPI - Equip.Prot.Indiv - Fax.	OK
Salão de Jogos	NT	Equipamento de Sauna	NT	Brigada de Incêndio	OK	Quadro/ Escala de Folga	OK
Salão de Recreação	NT	Equipamento de Jogos	NT	Corrimão Escadaria	OK	Relógio de Ponto	NT
Sauna (área)	NT	Interfone - Central	OK	Hidrantes - Caixa	OK	Alerta Vigia	NT
Copa Funcionários	OK	Luz Piloto	OK	Sinalização - Segurança	OK	Uniformes	OK
Vestiário/WC Funcionários	OK	Para-Raios	OK	Iluminação Emergência	OK		
		Portas de Vidros	OK	Mangueiras/Bicos/Chave	OK		
		Vidros	OK	Portas Corta-Fogo	NT		
2 - GARAGEM				Pressurização Escada	NT		
Demarcação/Pintura Box	OK			Sensor de Fumaça	NT	17 - OUTROS	
Depósitos	NT	7 - UTENSILIOS		Sinalização Equipamentos	OK		
Espelho Convexo.	OK	Carrinho de Compra	OK				
Sinalizador E/S Veículos	OK	Guarda Chuva - Portaria	NT	14 - SEG. PATRIMONIAL			
Infiltração/Vazamento	NT	Tapete Entrada de Serviço	NT	Circuito Fechado TV	OK		
Rampa	OK	Tapete Entrada Social	OK	Alarme Segurança	NT		
Pintura/Parede	OK			Cerca Periferica	NT		
Piso	OK			Controle Acesso Garagem	OK	18 - APTOS. P/ ALUGAR	
Porta Automática	NT	8 - REDE ELETRICA		Fechadura Eletromagnetica	OK	Nº NT	
Protetor Coluna/Paredes	OK	Centro de Medição	OK	Gradil	OK		
Tubulação	OK	Gerador	NT	Gravação - Segurança	OK		
		Minuteiras	OK	Monitoramento	OK		
		Sensor de Iluminação	OK	Muros	OK	19 - APTOS. P/ VENDER	
3 - PISCINA				Passa Volume	NT	Nº NT	
Água		9 - REDE HIDRÁULICA		Porteiro Eletrônico	OK		
Aquecedor		Barrilete	OK	Portões Foto Célula	OK		
Bomba/Quadro/Filtro		Bomba Recalque	OK	Portões Automáticos	OK		
Deck		Caixa D'Água Inferior	OK	Quadro/Regras Segurança	OK		
		Caixa D'Água Superior	OK	Quadro/Telefones Úteis	OK		
4-MANUT. OBRIGATÓRIA	VCTO.	Quadro/Quarto Bombas	OK			LEGENDA	COD.
Desinsetização	04/20	Válvula de Retenção	OK			Está em Ordem	OK
Limpeza Caixa D'Água	04/20	Válvula de Balanceamento	NT			Não Tem	NT
Med.Ohmica Para-Raios	20/20					Desatualizado	D
Recarga de extintores	03/21					Obs no Verso (1,2,3..)	1
Testes hidrostáticos	03/23						

Objetivo: Verificação quanto a conservação e limpeza das áreas comuns, funcionamento dos equipamentos e dos sistemas administrativos

Nos itens que necessitar de fotos, acrescentar a letra "F" no nº do código

SR.(A) SÍNDICO(A)

1 - Favor devolver esta vistoria ao Depto. de Condomínios da Administradora com as anotações das providências a serem adotadas com objetivo a solução dos assuntos.

2 - As providências a serem adotadas através da Administradora dependem de Vossa autorização

[illegible]

FISCAL

ZELADOR

DEPTO.CONDOMÍNIOS